

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Подписи сторон:

	Поставщик: ООО «Декстра Электрик»
	дата
	подпись /Дмитриев Д.В./

 **Dextra Electric**

г.Нижний Новгород

Перв. примен.

Справ. №

Подп. дата

Инв. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0151'400052'0000 ННЭЕ

Высокое напряжение	Коммутационный аппарат ВН	
	Тип и ток плавкой вставки, А	40
	Обозначение камер	
	Назначение камеры	
	Номинальное напряжение, кВ	6
Номинальный ток сборных шин, А	740	
Сборные шины	АД31Т 50х6	
Защита от перенапряжений		

Тип	-
Мощность, кВА	400
Высокое напряжение, кВ	6
Низкое напряжение, кВ	0,4

Ввод	Тип аппарата	ПВР
	Номинальный ток, А	630
	Тип предохранителя	ППН
	Ток плавкой вставки, А	630
Низкое напряжение	Трансф-торы измерительные	600/5 0,5S 600/5 0,5
	Учет электроэнергии	Меркурий 234 ARTM2-03 DPBR.G
	Сборные шины	АД31Т 50х6
	Номинальный ток шин, А	740
	ФУО, номинальный ток, А	25
Отходящие линии	Тип аппарата	
	Номинальный ток, А	
	Ток теплового расцепителя, А	
	Исполнение аппарата	

ВНА/ТЕ-П(н)-10/630-3нП
ПТ 12-6-40-315-У3
КСО-393-04
ТРАНСФОРМАТОР

BA57-35	BA57-35	BA57-35	BA57-35	BA57-35
250	250	250	250	250
250	250	250	250	250
стационар	стационар	стационар	стационар	стационар

ОТМЕТКА ЗАКАЗЧИКА

Согласованно

Ф.И.О.

Подпись / МП

Дата

33НН 0000.250004.1510

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КТПнук-Т-К/В-400/6/0,4-У1	Лист	Масса	Масштаб
	Разраб.	Ефремов				Р		
	Проб.	Шадрин						
	Т. контр.	Павлов						
Н. контр.					Однолинейная электрическая схема	Лист 2	Листов 5	
Утв.	Дмитриев							

Копировал

Формат А3

Перв. примен.	Справ. №	ЭЗНН 0000.250004.1510	1. Отсек РУ-0,4кВ 2. Отсек силового трансформатора 3. Отсек 6кВ 4. Двери 5. Вентиляционная решетка 6. Кожух защиты кабеля	ОТМЕТКА ЗАКАЗЧИКА			
				Согласованно	Ф.И.О.	Подпись / МП	Дата
ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ							
Стены	RAL	7035					
Цоколь	RAL	7035					
Двери (ворота)	RAL	7035					
Крыша	RAL	7035					

					ЭЗНН 0000.250004.1510			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КТПнук-Т-К/В-400/6/0,4-У1	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Ефремов					Р		
Пров.	Шадрин					Лист 3	Листов 5	
Т. контр.	Павлов							
Н. контр.					Вид корпуса			
Утв.	Дмитриев							

Копировал

Формат А3

		01517000520000 ННЕС	ОТМЕТКА ЗАКАЗЧИКА						
			Согласованно						
				Ф.И.О.	Подпись / МП	Дата			
Перв. примен.	Справ. №	СПЕЦИФИКАЦИЯ							
		№	Наименование	Кол-во	Изготовитель	Примечания			
		1	КСО 393-04	1шт.		ВНА-10/630-20-элУ2 без ПТ			
		2	Патрон ПТ-12-10-40-315-У3	3шт.	КЭАЗ Арт.113180				
		5	Шинный выключатель-разъединитель с функцией защиты ШПВР 3 ЗП 630А	1шт.	TDM Арт.SQ0726-0008				
		6	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630А	3шт.	TDM Арт.SQ0713-0039				
		7	Трансформатор тока измерительный ТТН 60/600/5-10VA/0,5S-P	3шт.	TDM Арт.SQ1101-1160	трансформаторного включения, (без поверки), TDM			
		8	Коробка испытательная переходная (латунь, прозрачная крышка)	1шт.					
		9	Меркурий 234 ARTM2-03 DPBR.G	1шт.	Инкотекс				
		10	Амперметр А80Н 600А/5А-2,5, трансформаторного включения, (без поверки), TDM	3шт.	ТДМ Арт.SQ1102-0236				
		11	ТТИ-60 600/5А 15ВА 0,5	3шт.	IEK Арт.ITT40-2-15-0600	трансформаторного включения, (без поверки), TDM			
		12	Вольтметр В80ПН 500В-2,5, (без поверки), TDM	1шт.	ТДМ Арт. SQ1102-0240				
		13	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Umф-0-3Umф) TDM	1шт.	ТДМ Арт. SQ0715-0154				
		14	KARAT Абт. выкл. ВА47-29 3Р С 6А 4,5кА IEK	1шт.	IEK Арт. MVA20-3-006-C				
		15	BA57-35-340010-250А-2500-690АС-УХЛ3	5шт.	КЭАЗ Арт. 108600				
		16	FORS Выкл. 1-кл. прох. о/у IP54 BC20-1-0-ФСр сер. IEK	1шт.	IEK Арт. EVS10-K03-10-54-DC				
Подп. дата	Инв. № дубл.	17	FORS Раз. с з/к/ш о/у 16А IP54 PC20-3-ФСр сер. IEK	1шт.	IEK Арт. ERS12-K03-16-54-DC				
		18	KARAT Абт. выкл. ВА47-29 3Р С 25А 4,5кА IEK	2шт.	IEK Арт. MVA20-3-025-C				
		19	KARAT Абт. выкл. ВА47-29 1Р С 6А 4,5кА IEK	1шт.	IEK Арт. MVA20-1-006-C				
		20	KARAT Абт. выкл. ВА47-29 1Р С 16А 4,5кА IEK	1шт.	IEK Арт. MVA20-1-016-C				
		21	Светодиодный светильник LED ДПП 3801 8Вт 6500К IP65 белый овал 155*78*57 мм Народный	1шт.	ТДМ Арт. SQ0329-0812				
		22	Понижающий трансформатор ОСО-0,25 220/36	1шт.	ТДМ Арт. SQ0719-0003				
Взам. инв. №	Инв. № дубл.	23	Контактор КМИ-22510 25А 230В/АС3 1N0 IEK	1шт.	IEK Арт. KKM21-025-230-10				
		24	Фотореле ФР 600 серый, макс. нагрузка 1300 ВА IP44 IEK	1шт.	IEK Арт. LFR20-600-1300-003				
		25	Кулачковый переключатель КПУ11-10/51 (1-0-2 1р) TDM	1шт.	TDM Арт. SQ0715-0166				
		26	Светодиодный светильник LED ДПП 3801 8Вт 6500К IP65 белый овал 155*78*57 мм Народный	2шт.	TDM Арт. SQ0329-0812				
Подп. и дата	Инв. № подл.								
		ЭЗНН 0000.250004.1510							
						Лит.	Масса	Масштаб	
						Р			
						Лист 4	Листов 5		
Изм.		Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КТПнук-Т-К/В-400/6/0,4-У1		Документация  г.Нижний Новгород	
Разраб.		Ефремов							
Пров.		Шадрин							
Т. контр.		Павлов							
Н. контр.									
Утв.		Дмитриев							

	Перв. примен.	0151.400052.0000 ННЭЭ					ОТМЕТКА ЗАКАЗЧИКА												
							Согласованно												
							Ф.И.О.		Подпись / МП		Дата								
Справ. №		Комплектность поставки																	
				Наименование			Примечания			Количество									
		1		КТПнук-Т-К/В-400/6/0,4-У1						1 шт.									
		2		Патрон ПТ-12-6-40-315-У3						3шт.									
		3		Плавкая вставка предохранителя ППНИ-39, заборит 3, 630А						3шт.									
		4		Фотореле ФР/Л-01 10лк 6А, ТДМ						1шт.									
												ЭЗНН 0000.250004.1510							
		Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата		КТПнук-Т-К/В-400/6/0,4-У1		Лит.		Масса		Масштаб	
		Разраб.		Ефремов										Р					
		Пров.		Шадрин															
		Т. контр.		Павлов										Лист 5		Листов 5			
Н. контр.																			
Утв.		Дмитриев																	

